

## **MODYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W związku z zapytaniem potencjalnego oferenta modyfikujemy pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

1. Nie wymaga się wyposażenia drzwi dwuskrzydłowych w samozamykacze. Drzwi ewakuacyjne muszą mieć możliwość zamontowania w przyszłości samozamykaczy z priorytetem zamykania i przyciskiem ręcznego zwalniania zamknięcia.
2. Drzwi należy wyposażyć w 1 zamek patentowy otwierany kluczem od zewnątrz i od wewnątrz.
3. Drzwi wyposażyć w zwykłą klamkę z możliwością jej wymiany w przyszłości na klamkę paniczną od wewnątrz i pochwyt zewnętrzny.

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.